



Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Szczecinku

Ul. Ordona 22, 78-400 Szczecinek tel. 94 374 05 59, fax: 94 365 82 61

PS.HK.9011.1.12.2024

Szczecinek, dnia 08.04.2024 r.

KANCELARIA OGÓLNA

W PŁYNEŁO

dnia 2024-04-10
L. dz. 3565 / liczba zat.
podpis 129

Burmistrz Miasta i Gminy Biały Bór

ul. Słupska 10

78-425 Biały Bór

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku zgodnie z § 22.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294) przekazuje w załączeniu „Okresową ocenę jakości wody za 1 kwartał 2024 r.”

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Szczecinku
mgr Wiesław Kulik

Otrzymują:

1. adresat
2. aa

Załącznik: Okresowa Ocena Jakości Wody do Spożycia za I kwartał 2024 –Miasto i Gmina Biały Bór.

Nazwa wodociągu	Punkt pobrania próbki	Data pobrania próbki	Nr sprawozdania	Przekroczone parametry	Ocena jakości wody	Uwagi
Wodociąg Dalkowo	Grabowo – punkt poboru przy hydrancie krzyżówka na Koczałę	05.02.2024	TWBB 0307/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Sępólno Wielkie – punkt poboru przy hydrancie na skrzyżowaniu do Cybulina.	28.02.2024	TWBB 0555/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
Wodociąg Przybrda	Biała – punkt poboru przy hydrancie obok przystanku autobusowego	04.03.2024	TWBB 0554/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
Wodociąg Swierszczewo	Bielica – punkt poboru przy hydrancie obok budynku nr 15/1	19.03.2024	TWBB 0721/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW

*KW – wewnętrzna kontrola jakości wody realizowana przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne

* PIS – urzędowa kontrola jakości wody realizowana przez PPIS

Badane parametry zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Parametry grupy A*:	Parametry grupy B**:
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 godz.	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 godz.
Liczba bakterii grupy coli	Liczba bakterii grupy coli
Liczba Escherichia coli	Liczba Escherichia coli
Liczba Enterokoków	Liczba Enterokoków
Widoczność, zapach, barwa, smak, przewodność elektryczna właściwa, pH	Metność, zapach, barwa, smak, przewodność elektryczna właściwa, pH, twardość, Utlenialność, jon amonowy
	Azotyny, azotany, chlorki, żelazo, mangan, fluorki, miedź, ołów, kadm, nikiel, chrom, glin, siarczany, arsen, selen, antymon, rtęć, sód, 1,2-dichloroetan, ΣTrichloroetenu i tetrachloroetenu, benzo(a)piren, ΣWWA, α-HCH, HCB, β-HCH, γ-HCH, δ-HCH, Heptachlor, Aldryna, Epoksyd heptachloru, Chlordan, Dieldryna, op’DDT, pp’DDT, endryna, Σ Pestycydów, cyjanki, bor, benzen, chlorek winylu.